

Prohlášení o shodě

dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno: FAKRO CZECH s.r.o.
Sídlo: Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
IČ: 29391806
Výrobce: FAKRO Sp. z o.o., Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz, Polsko

Výrobek: **Půdní schody s dřevěným skládacím žebříkem typ LMF 45.**

Firma FAKRO CZECH s.r.o. prohlašuje, že výrobek: půdní schody s kovovým skládacím žebříkem, typ LMF 45, splňují požadavky normy ČSN EN 13501-2.

Popis výrobku:

Protipožární revizní poklop se skládacím schodištěm je osazen v požárně dělící konstrukci a brání šíření požáru. Schodiště je instalováno na horní - neohřívané straně požárního uzávěru.

Je určen k vnitřnímu použití pro provádění kontrol v prostoru za požárně dělící konstrukcí.

Montuje se do stropu domů, resp. do stropu administrativních a polyfunkčních budov.

Platí pro rozměrovou řadu schodů (cm):

60x120, 70x120, 70x130, 70x140, 86x130, 70x130, 70x140, 86x130.

Způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/ 76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 00015679:

Certifikát č. 204/C5/2020/080-023592 ze dne 31. 08. 2020,

Protokol o certifikaci č. 080-023591 ze dne 31. 08. 2020.

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. 080-023590 ze dne 29. 08. 2020 s platností do 28. 08. 2023, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/ 76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, AO 204, IČO: 00015679.

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a výrobek je za podmínek obvyklého, příp. výrobcem určeného použití bezpečný. Zároveň byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s těmito základními požadavky.

Deklarované technické vlastnosti výrobku:

- součinitel prostupu tepla schodů dle EN 10077-2, **U = 0,60 [W/m2K]**
- třída požární odolnosti dle EN 13501-2+A1:2009: **E 45-C0/ EI1 45-C0/ EI2 45-C0/ EW 30-C0*/žebřík** ze strany nezasažené působením ohně.

* i přesto, že norma EN 13501-2, bod 7.5.5.4 neurčuje třídu EW 45 (pouze EW 20, EW 30, EW 60), výrobek splňuje požadavky integrity a záření během 45 minut působení ohně.

Dokumenty potvrzující deklarované parametry:

1. Protokol z expertízy požární odolnosti spolu s klasifikací FIRES-JR-008-15-NURP pro půdní schody s dřevěným skládacím žebříkem – typ LWF, s kovovým skládacím žebříkem – typ LMF, s kovovým stahovacím žebříkem – typ LSF – Zkušební laboratoř Fires s.r.o., Batizovce, Slovensko – 05.03.2015.
2. Zkušební protokol č. FIRES-FR-246-14-AUNE – Zkušební laboratoř Fires s.r.o., Batizovce, Slovensko – 19.01.2015.
3. Zkušební protokol R/SCH0006/2015, určení součinitele prostupu tepla půdních schodů – interní výpočty FAKRO PP Sp. z o.o., Węgierska 144a, Nowy Sącz, Polsko – 30.03.2015.
4. Zkušební protokol LOW01-6050/15*R09OWN – 3 dílné dřevěné skládací půdní schody FAKRO LWF 45, LWF 30 – Institut Stavební Techniky, pobočka Wielkopolska, Poznań, Polsko – 13.07.2015.
5. Zkušební protokol LOW03-6050-15/R09OWN – 3 dílné dřevěné skládací půdní schody FAKRO LWF 45 a 3 dílné kovové skládací půdní schody FAKRO LMF 45 – dodatečné zkoušky – Institut Stavební Techniky, pobočka Wielkopolska, Poznań, Polsko – 15.07.2015.
6. SK Certifikát stálosti užitečných vlastností podstatných vlastností výrobku č. SK01-ZSV-0313 pro schody typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 ze dne 17.06.2015 – vydaný slovenským institutem FIRES Batizovce.
7. SK Report stálosti užitečných vlastností podstatných vlastností výrobku č. SK01-ZSV-0313 pro schody typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 ze dne 31.05.2018 – vydaný slovenským institutem FIRES Batizovce.
8. SK Report stálosti užitečných vlastností podstatných vlastností výrobku č. SK01-ZSV-0313 pro schody typu: LMF, LMF 45, LWF, LWF 45, LSF 45 ze dne 17.06.2020 – vydaný slovenským institutem FIRES Batizovce.
9. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/080-023592 ze dne 31.8.2020 – vydaný českým institutem TZUS Praha.

Český Těšín, dne: 1.9.2020

FAKRO[®] CZECH s.r.o.
737 01 Český Těšín Ostravská 555/24
tel.: +420 558 712 629 fax: +420 558 712 634
IČO: 29391806 DIČ: CZ29391806


Jerzy Dylowicz – prokurista
FAKRO CZECH s.r.o.